

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по городу Москве
Управление по ВАО Главного управления МЧС России по городу Москве
3 региональный отдел надзорной деятельности**

111539, г. Москва, Реутовская ул., д.5
Телефон: (495) 918-70-05
телефон доверия: 637-22-22
электронный адрес: ROGPN3@mail.ru

Предписание № 789/1/1

об устранении нарушений требований

**пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1028»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)


во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора района ВАО г. Москвы по пожарному надзору Дьяченко М.В. № 789 от « 01 » декабря 2015 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. « 10 » декабря 2015 года государственным инспектором района ВАО г. Москвы по пожарному надзору старшим инженером 3 РОНД Управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве подполковником внутренней службы Колпаковым И.Н. проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа №1028», расположенных по адресу: г. Москва, Аллея Жемчужовой, д. 5Б, д. 7, ул. Вешняковская, д. 2А, д. 3А, д. 4Б, ул. Старый Гай, д. 12А

(Должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: инженером по ОБ ГБОУ Школа № 1028 Пчёлкиным К.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Аллея Жемчужовой, д. 7				
1.	светильники в комнате реквизитов на 3-м этаже эксплуатируются без колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника	п. 42в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01 июня 2016 года	
2.	не устранены повреждения огнезащитного покрытия воздуховодов вентиляции на 3-м этаже	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01 июня 2016 года	
3.	помещение хранения реквизитов 3-го этажа не отделено от других ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (противопожарной дверью)	ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 2 ст. 4 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ от	01 июня 2016 года	

		22.07.08г., п. 7.4 СНИП 21-01-97*	
Ул. Вешняковская, д. 2А			
4.	не устранены повреждения огнезащитного покрытия воздуховодов вентиляции на 3-м этаже	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01 июня 2016 года
5.	помещение складского назначения на 3-м этаже не отделено от других ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (противопожарной дверью)	ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 2 ст. 4 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ от 22.07.08г., п. 7.4 СНИП 21-01-97*	01 июня 2016 года
Ул. Старый Гай, д. 12А			
6.	На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01 июня 2016 года
Ул. Вешняковская, д. 3А			
7.	На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01 июня 2016 года
8.	Устройства для самозакрывания дверей, ведущих на лестничные клетки, находятся в неисправном состоянии	п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01 июня 2016 года
Аллея Жемчуговой, д. 5Б			
9.	Устройства для самозакрывания дверей, ведущих на лестничные клетки, находятся в неисправном состоянии	п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01 июня 2016 года

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору района ВАО г. Москвы
старший инженер 3 РОНД Управления по ВАО
Главного управления МЧС России по г. Москве

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

«10» декабря 2015 г.



И.Н. Колпаков

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Инженер по ОБ ГБОУ Школа № 1028

(должность)

(подпись)

Пчёлкин Константин Николаевич

(фамилия, инициалы)

«10» декабря 2015 г.